

# 15 ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛАХ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

---

Фонд развития детских лагерей

# Что за документ появился?

**Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 г. № 1885 “О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации”.**

**Постановление вступает в силу**

**с 1 марта 2023 г.,**

**!!! За исключением п.29 изменений, который вступает в силу с 1 марта 2024 г.**

Что изменилось?  
На что обратить внимание?

Выделяем 15 основных  
изменений в Правилах  
противопожарного режима!!!

# Первое

- Установлена возможность утверждать одну инструкцию о мерах пожарной безопасности для группы однотипных зданий или сооружений, расположенных по одному адресу (п.2 Правил).

**РАНЕЕ НУЖНО СОСТАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ЗДАНИЕ ОТДЕЛЬНУЮ ИНСТРУКЦИЮ**

## Второе

- В подпункт «б» пункта 16 Правил внесена оговорка, позволяющая использовать подвальные и цокольные этажи для хранения продукции и др. предметов, а также для организации производственных участков, если это не противоречит нормативным документам по ПБ.

## Третье

Подпункт «г» пункта 16 Правил теперь недвусмысленно устанавливает требование о запрете глухих решёток только в отношении окон подвалов, а также прямков у окон подвалов, являющихся аварийными выходами.

# Четвертое

Конкретизировано, что эксплуатационным испытаниям подлежат только металлические наружные открытые (эвакуационные) лестницы (п.17 «б» Правил).

## Пятое

Уточнено, что форма журнала эксплуатации систем противопожарной защиты устанавливается руководителем объекта, при этом допускается ведение данного журнала в электронном виде (п.17.1 Правил).

## Шестое

Установлен перечень участков путей эвакуации и помещений, запоры на дверях которых должны открываться свободно изнутри без ключа (п.26 Правил).

## Седьмое

Для мебели и предметов, запрещённых к размещению на путях эвакуации, добавлены исключения (например, сидячие места для ожидания) (п.27 «б» Правил), при этом п.28 устанавливает необходимость соблюдения геометрических параметров эвакуационных путей.

## Восьмое

Из п.48 Правил (проверка на водоотдачу) исключён внутренний противопожарный водопровод. Исправность, своевременное обслуживание и ремонт ВПВ перешли в п.50 Правил.

## Девятое

Увеличена до ширины 1,4 м (было 0,5 м) требуемая минерализованная полоса, отделяющая граничащие с лесом объекты защиты. Кроме того, вокруг населённых пунктов, подверженных угрозе лесных (ландшафтных) пожаров, должна быть создана минерализованная полоса шириной не менее 10 метров (п.70 Правил).

## Десятое

Вводится требование о необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов некоторых категорий семей (многодетные и др.) (п.85.1 Правил).

# Одиннадцатое

Требуемое время наблюдения за местом проведения огневых работ сокращено с 4 до 2 часов, при этом допускается дистанционное наблюдение, в т.ч. посредством видеонаблюдения (п.318, п.363 Правил).

## Двенадцатое

Установлена необходимость вносить в инструкцию о мерах пожарной безопасности перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом (при их наличии) (п.393 «м» Правил).

# Тринадцатое

Утрачивает силу п.411 Правил, определяющий необходимость установки ящиков с песком и их объём (но они остаются в нормах комплектации пожарных щитов).

# Четырнадцатое

Изменены ранги тушения модельных очагов в нормах обеспечения объектов переносными огнетушителями (приложение №1), а также для вагонов перевозки пассажиров (приложение №3).

## Пятнадцатое

В приложении №4 «Порядок использования открытого огня и разведения костров...» конкретизированы требования при сжигании сухой травы, веток, листвы и др. горючей растительности на индивидуальных земельных участках населённых пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках.

# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2022 ГОДУ

---

# Пожарная безопасность: новые правила пожарной безопасности 2022 года

## Главные нормативные документы, регулирующие пожарную безопасность

Документ	Реквизиты	Суть	Срок действия
Правила противопожарного режима	Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479	Организация пожарной безопасности на объекте защиты	До 31.12.2026
Типовые дополнительные профессиональные программы	Приказ МЧС от 05.09.2021 № 596	Обучение пожарной безопасности ответственных	До 01.03.2028
Порядок обучения по программам противопожарного инструктажа	Приказ МЧС от 18.11.2021 № 806	Порядок обучения по программам противопожарного инструктажа	До 01.03.2028
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Требование пожарной безопасности	Не установлен

# Обучение мерам пожарной безопасности

С 1 марта 2022 года действуют новые программы обучения мерам пожарной безопасности.

**Их утвердило МЧС приказом от 05.09.2021 № 596.**

Порядок, виды, сроки обучения, требования к содержанию программ и категории работников, которых нужно обучить, **определены в приказе МЧС от 18.11.2021 № 806.**

**По новым правилам ответственные за пожарную безопасность должны обучаться только в учебных центрах.**

Раньше обучение называли «пожарно-технический минимум», теперь — «дополнительное профессиональное образование».

# Перечень работников, которых нужно направить на обучение пожарной безопасности в учебном центре

## До 01.03.2022 года

- Руководители и главные специалисты организации
- Ответственные за пожарную безопасность
- Лица, которые проводят противопожарный инструктаж
- Руководители организаций добровольной пожарной охраны
- Руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков
- Работники, которые выполняют огневые работы
- Водители пожарных автомобилей
- Мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений
- Иные работники по решению руководителя

## С 01.03.2022 года

- Руководители организаций и ИП
- Ответственные за пожарную безопасность
- Лица, которые проводят противопожарный инструктаж
- Руководители организаций, которые обеспечивают противопожарную безопасность
- Главные технические специалисты объектов массового пребывания людей
- Главные специалисты на объектах повышенной взрывопожароопасности
- Специалисты по противопожарной профилактике

# ВАЖНО!!!

**После того как ответственный за пожарную безопасность пройдет аттестацию по новой программе, он получит удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке**

(п. 15 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

# Обеспечение пожарной безопасности

## **Перечислим основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, которые необходимо проводить с учетом новых правил.**

- Утвердите Инструкцию о мерах пожарной безопасности. На каждый объект, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения (п. 2 Правил).
- Проведите противопожарные инструктажи (обучение противопожарной безопасности). К работе на объекте можно допускать только тех лиц, которые прошли обучение мерам пожарной безопасности (п. 3 Правил). Порядок и сроки обучения определяет руководитель учреждения.
- Назначьте ответственного за пожарную безопасность (п. 4 Правил), который будет обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
- Разместите инструкции на объектах. На объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации размещает планы эвакуации людей при пожаре. На планах эвакуации людей при пожаре обозначают места хранения первичных средств пожаротушения (п. 5 Правил). На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации размещает инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проводит не реже одного раза в полугодие практические тренировки работников (п. 9 Правил).
- Проверьте содержание противопожарных объектов и оборудования. Перечислим ниже основные обязанности руководителя организации по обеспечению пожарной безопасности

# ЧТО ПРОВЕРИТЬ!!!

- Содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии. Не реже одного раза в пять лет - эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола (п. 17 Правил);
- Наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначения (п. 12 Правил): их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности; класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ;
- Проведение не реже раза в год проверки состояние огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. По итогам проверки должен быть акт проверки и устраняют выявленные нарушения (п. 13 Правил);
- Соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 84 Закона № 123-ФЗ (п. 23 Правил). В частности, это касается освещенности;
- Количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов;
- Наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;
- Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов. По итогам составляют соответствующий акт (п. 43 Правил);
- Проверка не реже двух раз в год исправности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода. По итогам - внесение записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. При отключении участков водопроводной сети или пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого - извещение подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года (п. 48 Правил);
- Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Не реже одного раза в год - перекачка пожарных рукавов (п. 43 Правил);
- Обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта (п. 54 Правил). Не реже одного раза в квартал необходимо проверять работоспособность указанных систем и средств противопожарной защиты объекта, по итогам проверок составляют акт проверки. Кроме того, в соответствии с годовым планом-графиком на основе технической документации заводов-изготовителей проводят техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт (п. 55 Правил);
- Снабжение объекта огнетушителями по нормам согласно приложениям 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте (п. 60 Правил).

# Пожарная безопасность. Внутренние документы

Комплект локальных нормативных актов, приказов, графиков и других документов, устанавливающих правила пожарной безопасности, формируется с учетом размера, структуры и других характеристик конкретной компании.

**Тем не менее существует общий набор документов, отсутствие которых грозит работодателю штрафом.**

# Какие нужны документы!!!

**Приказы. Распорядительные документы** необходимы, чтобы назначить ответственных за пожарную безопасность, регламентировать процесс подготовки и проведения инструктажей для персонала, утвердить перечень противопожарных мероприятий.

**Перечислим основные приказы, которые должны быть в учреждении:**

- о назначении ответственных за пожарную безопасность, за обеспечение и исправное состояние первичных средств пожаротушения, за пожарную безопасность при проведении пожароопасных работ;
- о порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего дня;
- о порядке осмотра и закрытия помещений;
- о порядке уборки горючих отходов и пыли;
- об определении и оборудовании мест для курения.

# ИНСТРУКЦИИ

**Инструкции. Регламентируют порядок действий** при пожаре и устанавливают правила, которые персонал обязан соблюдать.

**Рекомендуем разработать комплект инструкций, в который входят:**

- инструкция о мерах пожарной безопасности;
- инструкция для ответственного за пожарную безопасность;
- инструкция по эксплуатации противопожарного водопровода;
- инструкция по техническому обслуживанию огнетушителей.

**ВАЖНО!!!**

**Отдельно утвердите, распечатайте и разместите в общедоступном месте инструкцию о действиях персонала в случае пожара и эвакуации из помещений.**

# ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА!!!

**Документы по обучению персонала. Все сотрудники учреждения должны проходить противопожарный инструктаж.**

Пожарно-техническому минимуму обучают сотрудников, перечисленных в приложении 3 к приказу МЧС от 18.11.2021 № 806.

**Порядок обучения работников противопожарной безопасности необходимо закрепить.**

Для этого должны быть подготовлены:

- программа вводного и первичного противопожарных инструктажей;
- программа проведения обучения для детей;
- программа пожарно-технического минимума;
- список вопросов для проверки знаний;
- протоколы проверки знаний;
- удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума.

# Техническая документация и знаки пожарной безопасности

**В организации должна быть следующая техническая документация и знаки пожарной безопасности:**

- планы эвакуации при пожаре;
- таблички с указанием эвакуационных выходов и телефонов пожарной охраны, мест размещения огнетушителей;
- регламенты технического обслуживания систем пожарной автоматики, оповещения о пожаре, огнетушителей;
- сертификаты на материалы и вещества, которые используют в производстве;
- эксплуатационные паспорта огнетушителей;
- графики и акты проверки сопротивления заземляющих приборов;
- наряды-допуски на выполнение огневых работ.

# Ответственные за пожарную безопасность в учреждении

Ответственного за пожарную безопасность и за проведение инструктажей назначает руководитель учреждения. Руководитель решает самостоятельно, сколько ответственных за пожарную безопасность назначить, исходя из специфики предприятия. Количество ответственных не регламентировано. Нужно назначить минимум одного человека (п. 4 ППР). Таким лицом может быть любой сотрудник.

**!!!При этом обязанности отвечающего за пожарную безопасность должны быть прописаны в должностной инструкции. Это указано в пункте 4 Правил противопожарного режима (далее — ППР), утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.**

## **ВАЖНО!!!**

- Отдельные здания — это отдельные объекты защиты. В отношении каждого объекта руководитель должен назначить ответственного за пожарную безопасность (п. 2 ППР).
- Обучить ответственного необходимо по программе дополнительного профобразования в учебном центре. Это прописано в приложении 3 к Порядку обучения по программам противопожарного инструктажа, утвержденному приказом МЧС от 18.11.2021 № 806.
- Назначьте приказом ответственного за проведение противопожарного инструктажа. Проводить противопожарные инструктажи может руководитель, ответственный за пожарную безопасность или другие работники, которых приказом назначили ответственными за проведение противопожарных инструктажей.
- Ответственных за проведение противопожарного инструктажа может быть несколько (п. 4 ППР). Например, в каждом структурном подразделении можно назначить ответственного за проведение противопожарного инструктажа.

# ПРАКТИКА 2022 года

## **Инспектора смотрели:**

- организацию повседневной работы по обеспечению пожарной безопасности;
- эксплуатацию эвакуационных путей и выходов, электрооборудования объекта;
- обеспеченность первичными средствами пожаротушения;
- организацию выполнения пожароопасных работ;
- наличие внутренних актов по обеспечению пожарной безопасности, их соответствие требованиям;
- организацию обучения работников мерам пожарной безопасности.

# При проверке основное внимание инспекторы обращали

- на установленный на объекте противопожарный режим, его соблюдение работниками;
- наличие пожарно-технической комиссии и добровольного пожарного формирования (с учетом реальных возможностей и потребностей работодателя);
- наличие локальных актов по обеспечению пожарной безопасности (инструкций о мерах пожарной безопасности на объекте и по видам работ, выполняемых на объекте, инструкций и схем (планов) эвакуации при пожаре и т. п.);
- наличие лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности;
- исправность противопожарных систем и установок, а также исправность и достаточность наружного освещения объектов работодателя, устройств самозакрывания дверей (доводчиков);
- наличие предупредительных обозначений, надписей и т. п. в помещениях (на оборудовании и т. п.), имеющих повышенную пожарную опасность;
- оборудование и содержание мест для курения и сжигания отходов (тары), контейнеров для сбора использованных обтирочных материалов, кладовых для хранения спецодежды;
- состояние противопожарных перекрытий, огнезащитных покрытий, чердачных помещений, цокольных и подвальных этажей.

Распоряжение МЧС России от 15 ноября  
2022 г. N 1210 "Об утверждении  
официальных разъяснений обязательных  
требований, установленных приказом  
МЧС России от 18.11.2021 N 806"

# Этапы прохождения проверки Государственного пожарного надзора

1. Получите уведомление о начале проведения проверки.
2. Созвонитесь с инспектором, назначьте день приезда (заранее, как например, в ГИТ никакую документацию не предоставляйте).
3. В день приезда у вас запросят всю исполнительную документацию на все имеющиеся пожарные системы, план-схемы учреждения, расчет категорий по пожарной и взрывопожарной опасности, расчет рисков, расспросят про установленные системы, про периодичность испытаний.

# Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
<p>Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее нормативного значения 1 м от вентиляционного отверстия.</p>	<p>п. 1, ч. 2, ст. 6; п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 83, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.32 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».</p>

# Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
Допущена совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими проводами в одном коробе.	п. 1, ч. 2, ст. 6; п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 83, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.14 СП 6.13130.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»

# Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
Ширина эвакуационного выхода из помещения для хранения уборочного инвентаря менее нормативного значения 0,6 м.	п. 1, ч. 2, ст. 6; п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19. свода правил СП 1. 13130.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

# Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
Звуковые сигналы СОУЭ в помещении не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя	п. 1, ч. 2, ст. 6; п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 54, ст. 84, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1. Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

# Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
<p>Путь эвакуации из помещения не соответствует требованиям ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (по факту путь эвакуации осуществляется из помещения в другое помещение, в коридор и на лестничную клетку).</p>	<p>ст. 89 Федерального закона ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

# Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
<p>При высоте помещения до 3,5 м. допущена установка дымового пожарного извещателя на расстоянии более нормативного значения 4,5 м. от стены.</p>	<p>п. 1, ч. 2, ст. 6; ч.4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6 ст. 83, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.4.1, таблица 13.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». П. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении <a href="#">Правил противопожарного режима в Российской Федерации</a>». Рабочая документация «Система пожарной сигнализации» Ц-03-13-ПС, ПРОЕКТИНЖСТРОЙ, разработанная для МБНПК «Цитомед» в 2016 году.</p>

# Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
<p>В помещении при до выступающим от уровня перекрытия на 0,10 м. электрическим светильником, допущена установка пожарного извещателя на расстоянии менее нормативного значения 0,20 м.</p>	<p>п. 1, ч. 2, ст. 6; п. 2, ч. 1, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.36. Свода правил СП 484.1311500. 2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».</p>

# Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
Допущено хранение горючих материалов (деревянный стол, мусор) в помещении электрощитовой.	п. 16 (б). Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 “Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации”.

**ЛУЧШИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ТОЛЬКО В ФОНДЕ РАЗВИТИЯ  
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ**